

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа МЧС России от 01.08.2013 N 511)

Форма

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) техническое обслуживание системы Стрелец-Мониторинг
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
ОС РПМ "Взрыв-мониторинг"

Общество с ограниченной ответственностью «Служба пожарного мониторинга-34»
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МОУ РС №362 Рзршикского района Волгограда
расположенном по адресу: с.р 30 лет Победы 62

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с "01" 07 2023 г. по "30" 09 2023 г.
на основании лицензии МЧС России от "25" апреля 2022 г. N 34-06-2022-001880 (ЛО14-00101-34/00149940)
в соответствии с проектом N 1, выполненным ООО "СПМ-34"

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: оборудование РПМ в исправном состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

заведующий хозяйством
(должность)
Толмова Е.В.
(фамилия и инициалы)
представителя заказчика

"17" 07 2023 г.



ООО "СПМ-34"
(должность)
Чеботаров А.В.
(фамилия и инициалы)
представителя подрядчика

"17" 07 2023 г.





**ВГО «Центральное»
ВОО ВДПО**

400005, Россия, г. Волгоград, ул. Советская, 49 а
телефон (8442) 24-49-14, факс: (8442) 23-00-49, ИНН 3444143736
р/с 40703810811000100047 Отделение № 8621 ПАО Сбербанк Росси г. Волгоград
БИК 041806647 КПП 344401001

«31» мая 2023 год

г. Волгоград

Акт № 7-98

проверки технического состояния пожарного водопровода

МОУ детский сад № 362

по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 62. Мы, нижеподписавшиеся,
представитель Заказчика _____

(должность, Ф.И.О.)

и представитель ВГО «Центральное» ВОО ВДПО: мастер Константинова А.В.,
с другой стороны, выполнили обследование пожарного водопровода и
установили, что:

- число пожарных кранов составляет 10 шт., краны пронумерованы (не пронумерованы) и укомплектованы (не укомплектованы).
Не укомплектованы ПК № _____
(указать неукомплектованные краны)
- на момент обследования пожарный водопровод исправен (не исправен) и обеспечивает (не обеспечивает) требуемый по нормам расход воды, который составляет не менее (менее) 2,6 л/сек.
- произвести пуск воды (из наиболее удаленной точки), радиус компактной части струи составил 10-12 метров, что соответствует требованиям п. 4.1. табл. 3 СП 10.13130.2020.
- произведена проверка ручного пуска открытия-закрытия запорной арматуры.
- произведена перекавка пожарного рукава на новый шов.

Заключение: пожарный водопровод на момент обследования находится в технически исправном (неисправном) состоянии.

Замечания: Замечаний нет



Заказчик _____ (подпись)
М.П.

Испытание проводили:
Возник ЕИ Бокун (подпись)
Ваченко ИВР (подпись)
Мастер _____
А.В. Константинова